



کابل‌های دریایی

ترجمه و نویسنده: محمدرضا نجفی زاده





در سال ۱۸۴۳ میلادی اولین کابل تلگراف زیر آبی با عایق گوتاپرچا Gutta Percha برای عبور از رودخانه ها و نواحی ساحلی دریا به کار گرفته شد. در سال ۱۸۵۰ میلادی اولین خط تلگراف زیر آبی بین فرانسه و انگلستان احداث گردید. از این تاریخ به بعد احداث خطوط تلگراف و تلفن و پس از آن مخابرات دیجیتال از طریق فیبر نوری به عنوان راهی اقتصادی و ایمن بر بستر دریا و اقیانوس ها سایه افکند، انتقال توان الکتریکی به تاسیسات زیر آبی یا عبور کابل های انتقال نیرو از عرض رودخانه ها و دریاها و در نهایت تحقیقات اقیانوس شناسی و مونیتورینگ مخازن نفت و گاز فراساحلی با شتاب فرآیندهای بستر رودخانه ها، دریاها و اقیانوس ها را به شاهراه عبور اطلاعات مخباراتی و رایانه ای و عبور انرژی الکتریکی تبدیل کرده است.

■ ■ ■



مهترین مشخصه کابل های دریائی، ساختمان مقاوم آنها در مقابل نفوذ آب، مقاومت در مقابل فشار آب و مقاوم بودن در مقابل خوردگی آب دریا می باشد، کابل های بستر دریا دارای یک پوشش ضخم پلیری و پوشش زره فولادی با ضخامت در حدود ۲ سانتی متر می باشند، این پلیر برای اعمق کم تا ۵۰۰ متر می تواند از HDPE ساخته شود و برای عمق بالاتر Polyether-Polyurethane در عمق بسیار زیاد تا ۵۰۰۰ متر پلی یورatan تقویت شده Reinforced Polyurethane مناسب می باشد. این پوشش باستی علاوه بر مقاومت در مقابل خوردگی و نفوذ آب توان تحمل دهه آتمسفر فشار را نیز داشته باشد. کابل های زیر دریائی را می توانیم به کابل های ابزار دقیق و کنترل، کابل های فیبر نوری، مابل های قدرت و کابل های ترکیبی Hybrid تقسیم نماییم، کابل های هایبرید دارای کاربرد بیشتری نسبت به سایر کابل ها می باشند، این کابل از هادی های قدرت، رشته سیم های کنترل و رشته های فیبر نوری در داخل یک پوشش





کابل با عایق کاغذی

کابل با عایق کاغذی دارای دو دوره کاربرد متفاوت می‌باشد. در دوره اول که از سال ۱۸۷۲ میلادی شروع شده است، کابل با عایق کاغذی یا کاغذ آعشته به روغن به عنوان عایق به ویژه برای ولتاژ بالا مورد استفاده قرار گرفته است، کار کردن با این نوع از کابل به واسطه روغن موجود در آن از یک طرف سخت تر از کار با سایر کابل‌ها می‌باشد و از طرف دیگر در اثر گرمای همیشه در انتهای کابل مقداری از روغن تبخیر می‌شود که باید در نگهداری به آن توجه شود، به واسطه همین مشکلات و همچنین پیشرفت سریع تکنولوژی ساخت عایق‌های از جنس PVC، PE و XLPE و آسانی تولید و کار با این عایق‌ها به تدریج استفاده از کابل‌های کاغذی محدود گردیده است، عایق مورداستفاده در تولید کابل‌های بستر دریا Seabed Cable بدون رقبه بوده و با توجه به کاهش هزینه‌های اجرای این گونه از خطوط انتقال تاثیر بسیار زیادی در گسترش خطوط انتقال دریانی از نوع HVDC داشته است.



در سال ۱۹۷۰ میلادی عایق PPLP [Polypropylene Laminated Paper] Sumitomo را به بازار معرفی کرد، این عایق از دولایه کاغذ محکم قهقهه‌ای رنگ با نام Kraft و یک لایه پلی‌پروپیلن سود می‌برد. شکل ۱ انواع کلی عایق را بیکدیگر مقایسه نموده است، در این شکل مشاهده می‌نمایند عملکرد عایق از نوع کاغذی PPLP برتری قابل توجهی نسبت به عایق‌های پایه نفتی و عایق گازی SF₆، هم از نظر سطح ولتاژ عایق و هم از نظر کیفیت و دوام عایق دارد، این نوع عایق به ویژه در تولید کابل‌های بستر دریا Seabed Cable بدون رقبه بوده و با توجه به کاهش هزینه‌های اجرای این گونه از خطوط انتقال تاثیر بسیار زیادی در گسترش خطوط انتقال دریانی از نوع HVDC داشته است.



جدای از خطوط انتقال قدرت، ایجاد خطوط ارتباطی از نوع فیبر نوری، ارتباط مخابراتی و مبادله اطلاعات بین قاره‌ها و کشورها از طریق خطوط بستر دریا و اقیانوس‌ها اجتناب ناپذیر بوده و این موضوع کف اقیانوس‌ها را به گستره این کابل‌ها تبدیل کرده است. به همین دلیل در سال‌های اخیر برای نصب، نگهداری و تعمیرات این خطوط فن آوری کشتی‌های کابل‌انداز و روش‌های کابل‌اندازی و نگهداری و تعمیرات بستر دریا و اقیانوس‌ها پیشرفت چشمگیری داشته است و شرکت‌های بزرگ تولید کننده کابل و تجهیزات انتقال نیرو را به رقبای بزرگ کشانده است در این میان شرکت Alcatel در زمینه کابل‌های مخابراتی و ABB در زمینه کابل‌های قدرت بیش از سایر شرکت‌ها در این زمینه فعال بوده‌اند. در سال ۱۹۹۹ میلادی، شرکت ABB ضمن تاسیس کارخانه تولید کابل‌های AC و



کابل‌های کاغذی در ولتاژ‌های بالای ۱۲ هزار ولت تحت تاثیر فشار الکتریکی کارانی خود را سرعت از دست می‌دهند، به همین دلیل به ندرت از این این کابل در ولتاژ‌های بالای ۱۲ کیلو ولت استفاده می‌شود.(البته با استفاده از تجهیزات پیشرفته و مواد اولیه بسیار مرغوب کابل‌های کاغذی تا ولتاژ ۳۳ هزار ولت نیز تولید شده است). برای انتقال جریان الکتریکی به ویژه عبور جریان DC از کف دریا عایق‌های پایه نفتی مناسب نمی‌باشند و باعث اتلاف مقدار زیادی از انرژی می‌شوند اما کاغذ به واسطه ثابت دی الکتریک مناسب بهترین کاندیدا برای تولید کابل‌های بستر دریا می‌باشد، کابل با عایق کاغذی به کمک تکنولوژی پیشرفته مجددًا و با قدرت بیشتر به صحنۀ برگشته است، شرکت‌های مختلف کابل سازی به ویژه شرکت‌های آمریکائی، آلمانی و رژپنی در رقبای فشرده موفق به تولید کابل‌هایی با عایق کاغذی شدند که می‌توانند تا سطح ولتاژ ۱۰۰۰ کیلو ولت مورد استفاده قرار گیرند، در این میان شرکت رژپنی


تعمیرات و آزمایش‌های دوره‌ای منظمی را تدارک دید، در مورد این خطوط نیز تعمیر و نگهداری عامل بسیار مهمی در کاهش هزینه‌ها می‌باشد، از سوی دیگر به این دلیل که کابل‌های بستر دریا همانند کابل‌های زمینی داخل تراپیک‌های از پیش ساخته یا از پیش حفر شده قرار نمی‌گیرند، احتمال آسیب دیدن این نوع از کابل به مراتب از کابل‌های مشابه زمینی بیشتر می‌باشد، به همین منظور مجریان خطوط بستر دریا مجبورند از کشتی‌های ویژه تعمیرات و نگهداری برای جلوگیری از آسیب و همچنین تعمیر خطوط در زمان آسیب دیدگی کابل‌ها استفاده

لتأثر بالانموده است از سوی دیگر این شرکت
در اختیار داشتن کشتی های بسیار مدرن و تجهیزات
پیشرفته کابل اندازی دریائی به یک پیمانکار بین المللی
کابل اندازی دریائی تبدیل شده است. از دیگر شرکت های
فعال در این زمینه می توانیم به **Francetelecom**
و **Nexans** ، **Pirelli** ، **SouthwestRDA**
شاره کنیم.

DC اقدام به تولید تجهیزات موردنیاز جهت نصب در استگاه های زمینی و همچنین ساخت تجهیزات زیر سطحی مورد نیاز به عنوان یک سازنده قدریم تجهیزات بر قبیه و بزرگ در سطوح ولتاژ متوسط و



Installation vessels



اتصالات زیرسطح دریا

برای اتصال دو کابل یا اخذ انشعاب در زیر سطح دریا با توجه به فشار آب، خورنگی شدید آب دریا و رسانا بودن آب دریا ساخت کابل و اتصالات مربوط به خطوط انتقال، مخابرات یا اطلاعات Zیر سطحی نیاز به فناوری پیشرفته و دانش فنی بالا دارد، در سالیان اخیر به منظور اکتشاف و استفاده از منابع و معدن زیر سطح دریا به ویژه استفاده از میادین نفت و گاز نیاز بازار به این گونه از تجهیزات به شدت افزایش یافته است، یک راه معمول، آسان و تقریباً اقتصادی استفاده از کانال‌های مشترک چند منظوره می‌باشد. این کانال‌ها (لوله‌ها) معمولاً محل عبور کابل‌های قدرت، کابل‌های کنترل و سیگنال، لوله یا شیلنگ‌های هیدرولیک، لوله عبور روغن هیدرولیک و هوای فشرده می‌باشند.

شکل‌های روبرو نمونه‌هایی از سه نظام مورد استفاده در ترمینشن (اتصال) کابل‌های ۳ رشته را نشان می‌دهد، از این سه نظام مشابه نمونه مورد استفاده در

استفاده کرد به همین دلیل در این نوع از کاربردها از کابل‌های ویژه دریائی استفاده می‌گردد، این کابل‌ها مشابه کابل‌های خشکی می‌باشند که توسط زره و پوشش‌های مقاوم و ضخیم محافظت می‌گردند، این کابل‌ها در نقاط انتهائی توسط مفصل‌های ویژه‌ای که شیوه فلاتج لوله‌کشی می‌باشند به یکدیگر متصل می‌گردند، برای بالا بردن ضربی اطمینان سعی می‌گردد، در کابل‌کشی دریائی از بزرگترین طول کابل ممکنه استفاده گردد، به همین دلیل معمولاً قرقره‌های Drum مربوط به این کابل‌ها فوق العاده بزرگ می‌باشند.

قبل از اقدام به کابل اندازی کل مسیر دریائی توسط کشتی‌های ویژه و امکانات ماهواره‌ای نقشه‌برداری و یک طرح ویژه برای مسیر و نحوه کابل‌اندازی و نوع کابل ایجاد و مبنای عملیات قرار می‌گیرد، در مجموع عملیات نقشه‌برداری و اجرای خطوط قدرت و مخابرات دریائی نسبت به خطوط خشکی هزینه بسیار

بیشتری در بردارد، اما با توجه به طول دوره بهره برداری و همچنین روش‌های جایگزین، طراحی و ایجاد خطوط دریائی دارای توجیه اقتصادی خواهد بود.

خشکی می‌باشد که برای استفاده در اعماق دریاها توسعه یافته است. یک نمونه از کانال‌های مشترک عبور جریان برق، روغن و هوای فشرده را در شکل‌های روبرو مشاهده می‌نمایید، در این نمونه کابل‌های سیگنال‌های کنترل و جریان الکتریکی قدرت در کنار یکدیگر و در داخل مجرای مخصوص خود قرار گرفته و توسط لوله و اتصالات ویژه از خشکی تا اعماق آب دریا کشیده می‌شوند.



روش شرح داده شده در بالا اغلب در ارتباط تاسیسات خشکی Onshore به تاسیسات دریائی Offshore در میادین نفت یا گاز کاربرد دارد و نمی‌توان از این نوع کابل / لوله برای احداث خطوط انتقال نیرو یا خطوط مخابراتی عبوری از اقیانوس





Reference:

- 1 - Offshore-mag : Using fiber optic sensors, cables on the seabed
Published: Feb 1, 2010, Mark B. Amelang - OCTIO Geophysical
- 2 : www.abb.com/cables
- 3- www.nexans.com

