



امکان یابی تأمین مالی نیروگاههای برق آبی به روش BOT

لینا چاسبی نژاد^۱

سازمان آب و برق خوزستان

chasebi@iranrivers.com

چکیده:

با توجه به افزایش روزافزون تقاضای برق و کمبود اعتبارات دولتی خصوصی سازی پروژه‌های نیروگاهی امری ضروری خواهد بود . یکی از کارآمدترین شیوه‌های خصوصی سازی در جهان روش BOT (ساخت - بهره‌برداری-وگذاری) می‌باشد. در این مقاله ضمن تشریح روش BOT در نیروگاههای برق آبی به معرفی یک نیروگاه نمونه برق آبی که از شرایط خوبی جهت تأمین مالی به این روش برخوردار است می‌پردازد.

واژه‌های کلیدی: "صنعت برق"، "BOT"، "نیروگاههای برق آبی"، "تحلیل مالی"، "نرخ بازده داخلی"، "تحلیل نقطه سربسیر"

مقدمه: ساخت- بهره‌برداری- وگذاری (Build-operate-transfer)

می‌باشد در حال حاضر این روش بعنوان یکی از روش‌های پذیرفته شده جهت مشارکت بخش خصوصی در توسعه پروژه‌های نیروگاهی در سطح جهان شناخته شده است .

BOT و ساختار آن در نیروگاههای برق آبی در روش BOT ابتدا دولت یا عوامل آن احداث و توسعه یک پروژه نیروگاهی به این روش را رسماً اعلام می‌کند. سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی پس از بررسی استنادمناقصه و بررسیهای فنی - اقتصادی پروژه به شرکت در مناقصه می‌پردازند. در مرحله بعد از مناقصه و انجام مذاکرات اولیه سرمایه‌گذاران برگزیده شده برای انجام پروژه یک شرکت به عنوان شرکت پروژه تأسیس می‌کنند. این شرکت که در واقع صاحب امتیاز پروژه BOT می‌باشد به منظور خاص اجرای پروژه تأسیس می‌شود و سهام آن به نسبتی که سرمایه‌گذاران اجرای پروژه مشارکت خواهند داشت بین آنها تقسیم می‌گردد. این سرمایه معمولاً بین ۲۰ تا ۳۰ درصد سرمایه لازم توسعه پروژه می‌باشد. شرکت پروژه در این مرحله به منظور تأمین بقیه سرمایه اقدام به انعقاد موافقنامه‌های مالی با بانک‌ها و مؤسسات مالی که حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد سرمایه لازم برای اجرای پروژه را تأمین می‌نماید می‌کند. همچنین این شرکت اقدام به مبادله قراردادهای لازم با بیمه، پیمانکاران احداث نیروگاه و شرکت بهره‌بردار می‌نماید. این شرکت با دولت میزان نیز

اجرای پروژه‌های زیربنایی که پایه و اساس توسعه کشورها می‌باشند به طور سنتی جز وظایف دولتها می‌باشد. نیاز روزافزون کشور به زیرساختهای اساسی جهت توسعه، موجب شده‌است که دولت عملأ قادر به تأمین مالی تمامی پروژه‌های زیر بنایی از جمله پروژه‌های تولید انرژی صنعت برق نباشد «اکنون کمتر از ۵درصد اعتبارات صنعت برق از متابع عمومی و ۹۵درصد دیگر از متابع داخلی که شامل درآمدهای فروش برق، وام بانکی و اوراق مشارکت می‌باشد تأمین می‌شود . از این میان تنها منبع واقعی فروش برق می‌باشد که با توجه به سیاست‌های حمایتی دولت و مجلس از مصرف‌کنندگان، این منبع نیز پاسخگوی نیازهای مالی صنعت برق نمی‌باشد [۱] ».«

با توجه به افزایش شدید تقاضا برای انرژی الکتریکی و نداشتن سرمایه کافی جهت توسعه پروژه‌های نیروگاهی استفاده از سرمایه‌های خصوصی داخلی و خاجی جهت تأمین مالی این گونه پروژه‌ها اجتناب ناپذیر خواهد بود . در بند ب ماده ۱۲۲ برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنایع زیربنایی تصریح شده است. با توجه به قوانین و مقررات موجود و نیز انحصاری بود شبکه برق ایران عملی‌ترین راه استفاده از سرمایه‌های بخش خصوصی استفاده از روش BOT یا

۱- کارشناس اقتصاد، مدیریت توسعه نیروگاهها



است. با این وجود افزایش قیمت سوختهای فسیلی و آلودگی زیست محیطی ناشی از سوختهای فسیلی در نیروگاههای حرارتی موجب شده است که توسعه نیروگاههای برق آبی نیز مورد توجه قرار گیرد. در جدول (۱) نمونه‌هایی از پژوهه‌های برق آبی در جهان که به روش BOT احداث شده‌اند ارائه شده است. آنچه در این میان حائز اهمیت است نقش حمایتی دولت در رفع موانع دیوانسالاری اخذ مجوزها و نیازمندی‌های اولیه قراردادها و تنظیم چارچوب‌های قانونی مناسب جهت جلب و هدایت سرمایه‌های خصوصی در پژوهه‌های برق آبی می‌باشد.

جدول ۱- نمونه‌هایی از پژوهه‌های برق آبی به روش BOT در جهان^۱

موقعیت پژوهه	میزان هزینه سرمایه‌گذاری	ظرفیت نصب (MW)	نام کشور	نام نیروگاه
بهره‌برداری از سال ۱۹۹۸	۳۴۰ میلیون دلار	۲۱۰	لاتو	Nam theun Hin boun
بهره‌برداری از سال ۱۹۹۹	۱۳۰ میلیون دلار	۶۰	لاتو	Nam leuk
در دست ساخت	۱/۲ بیلیون دلار (۱۹۹۸)	۶۸۱	لاتو	Nam theun II
در حال ساخت	۱ بیلیون	۳۹۰	لاتو	Xe pian - Xe Namnoi
بهره‌برداری از سال ۲۰۰۱	۲/۳ بیلیون	۶۷۲	ترکیه	Bire cik
بهره‌برداری از سال ۲۰۰۲	۸۹ میلیون دلار	۷۲	شیلی	Aconcagua
بهره‌برداری از سال ۲۰۰۰	۱۴۰ میلیون دلار	MW ۶۰	نهال	Khimiti kholal 1
بهره‌برداری از سال ۲۰۰۲	۱۴۰ میلیون دلار	MW ۷۲	ویتنام	Can Don hydro
بهره‌برداری از سال ۲۰۰۲	۹۵/۲ میلیون دلار	MW ۳۶	نپال	Bhote Koshi
در دست ساخت	۱/۰۵ بیلیون دلار	MW ۳۴۵	فلیپین	San Roque
بهره‌برداری	---	MW ۱۰۰	فلیپین	Binga Hydropower
—	۳۲۴ میلیون دلار	۹۶۰	پاکستان	Terbala Hydropower
۱۹۹۳	---	۹/۶	ترکیه	Kisiti
۲۰۰۰	---	۷	ترکیه	Sucati
۱۹۹۸	---	۲	ترکیه	Sutuler
۱۹۹۸	---	۱۲	ترکیه	Tohma-Medik

۱- اطلاعات جدول فوق از سایت‌های مختلف اینترنتی جمع آوری شده است که به دلیل تعداد فراوانشان از ذکر آنها چشم پوشی شده است.

برای فروش برق موافقتنامه خرید برق بر مبنای بردار یا بپرداز (take or pay) منعقد می‌کند. شرکت پروژه در طول بهره‌برداری از پروژه سرمایه اولیه و سود مورد انتظار را که بر اساس تفاقات حاصله با دولت میزبان تعیین می‌گردد، از محل درآمدهای حاصل از فروش برق برداشت نموده و در پایان دوره واگذاری امتیازپرداز، نیروگاه را بصورت رایگان در وضعیتی که ضوابط آن در قرارداد مشخص می‌گردد به دولت باز می‌گرداند.

تجربیات BOT در ایران و جهان

اصطلاح BOT به طور رسمی اولین بار در سال ۱۹۸۴ توسط صدراعظم دولت ترکیه جهت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنایع زیربنایی آن کشور بکار برده شد [۲]. از آن زمان تاکنون استفاده از این روش در توسعه صنایع زیربنایی سراسر جهان خصوصاً کشورهای در حال توسعه بکار برده شده است.

BOT نسبت به دیگر روش‌های سرمایه‌گذاری خصوصی بسیار مورد پسند دولتها قرار گرفته است. در آسیا و آمریکای لاتین BOT به موتور توسعه تبدیل شده است و از میان هزاران کاربرد آن در توسعه نیروگاهها و احداث بزرگ‌راهها بکار برده شده است [۳].

در سالهای اخیر کشور ما نیز به جمع کشورهای طرفدار خصوصی‌سازی پیوسته است. روش BOT در صنعت برق ایران اغلب جهت احداث نیروگاههای حرارتی بکار گرفته شده است. در سال ۱۳۸۰ قرارداد احداث نیروگاه حرارتی پره سر به روش BOT منعقد شده است و پیش‌بینی می‌شود قرارداد احداث دو نیروگاه جلال و جنوب اصفهان به روش BOT تا پایان سال ۱۳۸۴ به امضاء برسد. همچنین مذاکره جهت عقد قرارداد سه نیروگاه حرارتی تبریز، شیروان و علی آباد به این روش ادامه دارد [۱]. تنها نیروگاه برق آبی که توسعه آن به این روش پیشنهاد شده است نیروگاه پمپ ذخیره‌ای سیاه بیشه می‌باشد. توسعه نیروگاههای حرارتی با این روش نسبت به نیروگاههای برق آبی از جذابیت بیشتری نزد سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برخوردار است. از آن جا که احداث نیروگاههای برق آبی به هزینه سرمایه‌گذاری بیشتری احتیاج دارد و دوره ساخت آن نیز طولانی می‌باشد، لذا توسعه نیروگاههای برق آبی نسبت به نیروگاههای حرارتی از ریسک بالاتری برخوردار



بسیار سرمایه گذاران مورد نیاز، پیچیدگی در هماهنگی ارگان‌های متعدد دولتی و مطالعات فنی زمان بیشتری را برای دستیابی به قطعیت مالی در پی داشته باشند^[۴] . با توجه به دلایل فوق و نداشتن تجربه کافی در مورد احداث نیروگاه‌های برق آبی به روش BOT میتوان ابتدا این روش را در نیروگاه‌های برق آبی سایر کوچک یا متوسط که به سرمایه و زمان ساخت کمتری نیاز دارند بکار برد. از جمله نیروگاه‌های برق آبی که از ویژگی مناسبی جهت تأمین مالی به روش BOT برخوداری میباشند نیروگاه سد تنظیمی مارون یا نیروگاه مارون (۲) با ظرفیت ۵/۶ مگاوات می‌باشد

موقعیت جغرافیایی و سابقه مطالعات طرح سد تنظیمی و نیروگاه مارون (۲)

سد تنظیمی مارون در ۴/۶ کیلو متری پائین دست سد مخزنی مارون و در تنگه رودخانه مارون احداث خواهد شد. هدف از احداث این سد، تنظیم آب‌های رها شده از نیروگاه سد مخزنی مارون و رها کردن مجدد و یکنواخت آن به پایین دست می‌باشد. بر اساس مطالعات انجام شده احداث یک نیروگاه با ظرفیت ۵/۶ مگاوات در جناح چپ سد تنظیمی نیز پیش‌بینی شده است. مطالعات طرح در سال ۱۳۸۰ انجام گرفته است. در این مطالعات احداث سد تنظیمی به جهت تغییر در کارکرد نیروگاه سد مخزنی از پایه به پیک و اضافه کردن یک واحد دیگر به نیروگاه توجیه اقتصادی دارد. همچنین در کنار توجیه اقتصادی احداث سد تنظیمی اضافه کردن نیروگاه به سد تنظیمی نیز مورد بررسی اقتصادی قرار گرفته است، که شاخص‌های اقتصادی این ارزیابی نشان دهنده اقتصادی بودن اضافه کردن نیروگاه به سد تنظیمی می‌باشد. در حال حاضر احداث سد تنظیمی به تنهایی در دستور کار سازمان آب و برق خوزستان قرار گرفته است. معهذا در این مقاله احداث نیروگاه مارون (۲) به روش BOT مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

تحلیل مالی اجمالی

مشخصات فنی نیروگاه مارون (۲) در جدول (۲) ارائه شده است.

اولین نیروگاه برق آبی BOT در نیپال و فعالیت‌های اجتماعی ناشی از آن

«در زوئن ۱۹۹۴ مؤسسه مالی بین‌المللی (IFC)^۱ تامین مالی اولین پروژه خصوصی مربوط به نیروگاه برق آبی جریانی Khimi Khola به قدرت ۶۰ مگاوات را به تصویب رساند. بعد از مذاکرات مفصل پیرامون میزان تعرفه، تامین مالی پروژه فوق در فوریه ۱۹۹۶ قطعیت یافت. مذاکرات موققت‌آمیز در این پروژه سابقه خوبی بر جای IFC گذاشت بدین معنی که در زوئن ۱۹۹۶ هیئت مدیره IFC تامین مالی دومین پروژه برق آبی را مورد تصویب قرار داد. این پروژه برق مورد نیاز تعداد زیادی از مردم منطقه را تامین کرده و یک شبکه توزیع بومی را به مردم استفاده طولانی مدت از یک نیروگاه برق آبی کوچک به قدرت ۵۰۰ کیلووات جهت تأمین برق مورد نیاز در دوره ساخت و نیز تامین وجه اولیه برای انجام عملیات برق رسانی به مناطق روستایی فراهم می‌کند. مجریان پروژه دست اندر کار یک برنامه عام‌المنفعه محلی بوده‌اند که به موجب آن سطح استانداردهای زندگی ساکنین محلی ارتقاء یابد. این برنامه شامل دوره‌های آموزشی سواد‌آموزی می‌باشد و بر محور توسعه مهارت‌های عملی برنامه‌ریزی شده است. ایجاد تعاونی بانوان بر اساس یک همکاری دسته‌جمعی به منظور توسعه واحد‌های اقتصادی کوچک، کاشت ۲۲۰۰۰ اصله نهال، ایجاد شیرخوارگاه و ساخت مدرسه جدید جهت استفاده بومیان منطقه از دیگر فعالیت‌های مجریان می‌باشد ».^[۴]

مطالعه موردی یک نیروگاه برق آبی در استان خوزستان

سرمایه گذاران در کشورهای کم درآمد و دارای ریسک سرمایه گذاری بالا معمولاً تمايل دارند که منافع شان ابتداء در پروژه‌هایی متصرف باشند که بقدر کافی کوچک باشند تا به سرمایه گذاران متعددی نیاز نباشد. پروژه‌های بزرگ ممکن است بدلیل الزام به مشورت وسیع عمومی، شمار

۱- مؤسسه مالی بین‌المللی (IFC) از سازمان‌های گروه بانک جهانی و بزرگ‌ترین منبع تامین مالی مستقیم سرمایه گذاری خصوصی در کشورهای در حال توسعه می‌باشد.



**جدول شماره ۴ - نرخ های خرید تضمینی از تولید
کنندگان برق خارج از مدیریت و نظارت وزارت نیرو
ارقام: ریال**

جمع کل	محیط زیست	متوسط در سال	آذر و دی و بهمن	خرداد و تیر و مرداد و شهریور	فروردین و اردیبهشت و مهر و آبان	ماهها ساعت شبانه روز	۲۴
۴۰۷	۸۳	۲۲۴	۳۱۱	۴۱۴	۲۵۹	اوج	
۱۶۱	۸۳	۷۸	۷۴	۹۹	۶۲	عادی	
۱۲۲	۸۳	۴۹	۴۷	۶۲	۳۹	کم باری	

ساعت اوج، عادی، کم باری، مصرف به ترتیب ۴، ۱۲، ۸ و ۸ ساعت در شبانه روز میباشد.

فایده و هزینه های طرح با قیمت های ثابت سال ۱۳۸۰ برآورد شده اند به عبارت دیگر فرض شده است تاثیر نرخ تورم بر هزینه ها و فایده ها یکسان میباشد.

بدیهی است پاسخ در خوردادن به امکان یابی احداث نیروگاه به روش BOT در گرو مطالعات جامع تحلیل مالی (شناسایی منابع مالی، شرایط شرکت کنندگان و بهره برداران طرح، ...) می باشد در این مقاله صرفاً امکان یابی مالی طرح در غالب نرخ بازده داخلی و تحلیل نقطه سربسرا مورد بررسی قرار گرفته است. نرخ بازده داخلی نرخی است که ارزش فعلی خالص برابر با صفر می کند. نرخ بازده داخلی نیروگاه مارون (۲) معادل ۱۱٪ برآورد شده است. این نرخ در مقایسه با نرخهای بین المللی و داخلی (بدون درنظر گرفتن تورم) از توجه خوبی جهت سرمایه گذاری به روش BOT برخوردار می باشد. «تحلیل نقطه سربسرا، نقطه ای را که در آن درآمد فروش برابرا هزینه های تولیدات است را تعیین می کند»^[۵]. «شایان ذکر است که جریان تجمعی درآمد حاصل از فروش انرژی در سال ۱۶ ام بهره برداری با جریان تجمعی هزینه های تولید انرژی برابر نمیشود و فایده های تجمعی طرح از سال ۱۶ ام از هزینه های تجمعی طرح تجاوز میکند.

جدول شماره (۵) نتایج تحلیل مالی مارون (۲) را نشان می دهد.

جدول ۲ - مشخصات فنی نیروگاه مارون (۲)

ظرفیت نصب (MW)	تمدد واحد	ظرفیت نمودن (MW)	انرژی ثانویه (G.W.H)	انرژی کل (G.W.H)
۵/۶	۲	۵/۴	۳۸/۵	۳۹/۴

ارزشگذاری هزینه های طرح با قیمت های ثابت و براساس قیمت های سال ۱۳۸۰ انجام گرفته است. طول دوره احداث و طول دوره بررسی به ترتیب ۳ و ۵۰ سال در نظر گرفته شده است. هزینه های طرح از اقلام سرمایه گذاری اولیه، بهره برداری- نگهداری و جایگزینی تشکیل شده است. هزینه های احداث تأسیسات نیروگاه مارون (۲) شامل هزینه های ساختمان نیروگاه و تجهیزات الکترومکانیکی می باشد. هزینه های بهره برداری و نگهداری سالانه تأسیسات طرح براساس درصدی از هزینه های سرمایه گذاری اولیه برآورد شده است. در این مطالعات عمر مفید تجهیزات الکترومکانیکی ۳۰ سال و ساختمان نیروگاه ۵۰ سال در نظر گرفته شده است. هزینه های سرمایه گذاری اولیه و هزینه های نگهداری- بهره برداری نیروگاه در جدول (۳) ارائه شده است.

جدول ۳ - هزینه سرمایه گذاری اولیه و نگهداری

بهره برداری سالانه نیروگاه مارون ۲


سال برآورد ۱۳۸۰

هزینه نگهداری - بهره برداری(میلیون ریال)	هزینه سرمایه گذاری		
	ساختمان نیروگاه (میلیون دلار)	تجهیزات نیروگاه (میلیون دلار)	کل (میلیون ریال)
۴۰۲	۲/۹۴	۴۰۲۰	۴۰۲۴

در چارچوب تحلیل مالی فایده های حاصل از تولید انرژی براساس درآمدهای فروش انرژی با نرخهای خرید تضمینی از تولید کننده های برق خارج از مدیریت و نظارت وزرات نیرو^۱ که در جدول شماره (۴) ارائه شده ارزشگذاری شده است. شایان ذکر است فقط ۵۰ درصد انرژی ثانویه ارزشگذاری شده است.

۱- این رقم به تولید کنندگان برق که سوخت فسیلی مصرف نمی کنند پرداخت می شود.

۱- آئین نامه اصلاحیه مصوبه شماره ۵۷۲۲۳/۵۷۲۲۳-۲۴۰۳۲ هـ - هیئت محترم وزیران جهت ارجاع در سال ۸۰



شکل ۱- ساختار قرارداد نمونه BOT در نیروگاههای برق آبی

مراجع

- ۱- مهندس محمودزاده ، مدیر عامل سازمان توسعه برق ایران، ماهنامه پیام نیرو، شماره ۸۴ صفحه ۲۸، ۱۳۸۱
- ۲- A.Adefulu "Downstream Energy Financing in Developing countries. Are BOTs the Answer?". WWW.Dundee.ac.uk
- ۳- G.Millman".potential risks and rewards both climb when design-build teams gurantee costs for construction owners", WWW.Designbuildmaq.com
- ۴- تامین مالی پروژه های زیر بنایی خصوصی و دروس آموخته از تجربه ۴، انتشارات سازمان سرمایه گذاری بین المللی (IFC) وابسته به بانک تجارت، ترجمه: سازمان توسعه برق ایران، ۱۹۹۶
- ۵- انش نوری اسفندیاری، " مطالعات و برنامه ریزی مالی طرح "، صفحه ۵۰، ناشر شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس، آذر ۱۳۷۹

جدول ۵- نتایج تحلیل مالی نیروگاه مارون (۲)

نحوه بازده داخلی (درصد)	نقشه سربسری - سال بهره برداری	شرح
۱۱	۱۶	نیروگاه مارون (۲)

نتیجه گیری

با گاسترش روزافرون صنعت ، رشد سریع جمعیت و نیاز روزافرون تقاضای برق جذب سرمایه های خصوصی داخلی و خارجی در توسعه نیروگاهها امری ضروری می باشدبا توجه به قوانین و مفرادات موجود و نیز شرایط انحصاری صنعت برق استفاده از روش BOT عملی ترین راه ممکن خصوصی سازی می باشد. روش BOT یکی از کارآمدترین شیوه های خصوصی سازی در جهان خصوصاً در زمینه توسعه پروژه های نیروگاهی می باشد. در این روش بار قابل ملاحظه مالی به بخش خصوصی انتقال یافته و موجبات کاهش هزینه و زمان اجراء انتقال دانش فنی، اشتغال ... را فراهم می آورد . از آنجا که توسعه نیروگاههای برق آبی به هزینه سرمایه گذاری بیشتر و زمان ساخت طولانی تری نیاز دارد از جذابیت کمتری نسبت به نیروگاههای حرارتی برخوردار می باشند. بخش خصوصی علاقمند است در نیروگاههای سرمایه گذاری کند که رسک کمتری داشته باشند. با این وجود در ایران نیروگاههای برق آبی وجود دارند که به سرمایه و زمان ساخت کمتری نیاز دارند همچنین از توجیه پذیری اقتصادی بالایی برخوردار می باشند . یکی از این نیروگاههای نیروگاه برق آبی مارون (۲) میباشد. با توجه به افزایش قیمت سوختهای فسیلی و آلودگی محیط زیستی ناشی از آنها توسعه نیروگاههای برق آبی و تأمین مالی آنها به روش BOT از اهمیت فوق العاده ای برخوردار میباشد. کسب تجربه در زمینه تأمین مالی نیروگاههای برق آبی در سایز کوچک یا متوسط میتواند در آینده به تأمین مالی دیگر نیروگاههای برق آبی نیز منجر شود و توسعه نیروگاههای برق آبی بار سرعت بیشتری طی شود. در این میان نقش دولت در اتخاذ سیاست هایی که درجهت تعریف و تبیین قوانین و حقوق و همچنین پشتیبانی هایی که از بخش خصوصی دربرابر مشارکت و سرمایه گذاری آنها میشود بسیار حائز اهمیت می باشد.